

Архитурл	Наименование обозначение	Код.	Масса ег., кг	Примечание
	Железобетонные элементы			
	Стойка СВ95 проект шифр НТЛ-0615.95	2	900	
	Опорно-анкерная плита П-3и см. НТЛ-35.0016-3I	2	110	
	Стальные конструкции			
	Кронштейн уа НТЛ-35.0016-36	1	6,8	
	Стажка П1 НТЛ-35.0016-34	2	7,7	
	Заземляющий проводник ЭПБ НТЛ-35.0016-43	0,65	0,5	м
	Линейная арматура			
	УЗА-450			
	Лента бандажная металлическая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	5	0,11	
	УЗА-51-100			
	Скрепо СК-20	5	0,01	
	ИКА-12-1500-4000	2	0,27	
	Кронштейн анкерный КАМ-4000			
	Кронштейн анкерный КАБ-200*	1	0,02	
	УЗА-14-D50-D70-1500			
	Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 для СИП с нулевод жилой 50-70 мм ² (ЗАН 70-95/2200 с жилой 95 мм ²)	4	0,40 (0,65)	
	УЗА-14-D16-D25-S			
	Зажим анкерный ЗАБ 16-25 для СИП 4х16 - 4х25		0,14	
	УЗА-14-D16-D35-1000			
	Зажим анкерный ЗАН 16-35/1000 для СИП 25;35,(ЗАН50-70/1500 для СИП 50;70)	1	0,40	
	УЗА-11-D02-D35			
	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для ответвления от магистролли до 95мм ² к отв.до 35мм ²	4	0,12	
	УЗА-11-D35-D150-1			
	Зожим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для ответвления от магистролли до 120 мм ² к отв.до 95 мм ²		0,33	
	UZSG-16-S10-120-S25-95			
	Зожим ЗСИП 35-120/25-95 для ЭПБ	2	0,25	
	УЗА-11-D35-D150			
	Зожим ЗОИ 35-150/35-150 для фазных жил СИП**	8	0,33	
	УЗА-11-D25-D95			
	Зожим ЗОИ 25-95/25-95 для нулевод жилья СИП**	2	0,12	
	UZP-11-S06-S095			
	Зожим плоскнный ЭП 6-95/6-95	3	0,1	
	ИНН21-D6-180-100			
	Хомут для СИП ХС-180, д 10-45 мм, для СИП 35-95мм ²		0,026	
	ИНН21-D9-260-100			
	Хомут, для СИП ХС-260, д 26-66 мм, для СИП 120мм ²	5	0,036	

Ответвление к входу в здания в одну сторону от ВЛ проводов СИП





Схема ответвления к входу в здания в одну сторону 4х жил СИП



Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.Инв. N

Чертеж выполнен на 2 листах.
Общий выг см. лист 1

Изм.	Лист	N	гориз.	Подп.	Дата	ASIP-BET-OPR-422-12-08	Лист
							2