

Правила монтажа и эксплуатации

ВНИМАНИЕ

Монтаж, подключение и пуск в эксплуатацию ВРК должны осуществляться только квалифицированным электротехническим персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности с соблюдением правил, установленных в НТД.

Присоединение внешних проводников следует выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 10434.

ВРК устанавливаются на металлической панели толщиной не менее 1,5 мм или изоляционной панели толщиной не менее 6 мм и закрепляются винтами, входящими в комплект поставки.

Установка, присоединение проводников и осмотр ВРК производится при снятом напряжении.

Эксплуатация ВРК должна производиться в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок потребителем».

Мерой предосторожности для основной защиты от поражения электрическим током является основная изоляция, а защита при повреждении не предусмотрена.

Дополнительные аксессуары (приобретаются отдельно)

Полюс силовой: служит для увеличения количества оперируемых полюсов до четырех. Процедура монтажа приведена на рисунке 1. Максимальное общее количество полюсов – 4.

Рукоятка прямого управления: служит для прямого оперирования ВРК, устанавливается непосредственно на полюс-привод ВРК и крепиться при помощи входящих в комплект винтов. Габаритные размеры ВРК с установленной рукояткой прямого управления приведены на рисунке 2.

В рукоятках присутствует возможность блокировки в положении «OFF» при помощи навесных замков, для предотвращения несанкционированного включения ВРК. Диаметр дужки замка – 5 мм.

Рукоятка дистанционного управления: предназначена для дистанционного управления ВРК (через дверь электрощита). Габаритные размеры рукоятки дистанционного управления и шаблон разметки дверцы электрощита приведены на рисунке 3. Порядок монтажа рукоятки дистанционного управления приведен на рисунке 4. В рукоятках присутствует возможность блокировки в положении «OFF» при помощи навесных замков для предотвращения несанкционированного включения ВРК. Диаметр дужки замка – 5 мм. Порядок установки замка приведен на рисунке 5. Для соединения ВРК и рукоятки дистанционного управления необходимо использовать специальный вал для рукояток дистанционного управления (приобретается отдельно).

Контакт вспомогательный: предназначен для подключения к ВРК или к выключателю-разъединителю модульному ВРМ для последующей сигнализации о положении контактов выключателей-разъединителей.

Шина соединительная: служит для объединения выводов ВРК реверсивных для упрощения монтажа проводников.

Перегородки межфазные: служат для дополнительной межфазной изоляции между присоединенными проводниками/шинами. Процедура монтажа перегородки приведена на рисунке 6. Габаритные размеры перегородок межфазных приведены на рисунке 7.

Крышки выводов: служат для предотвращения случайного контакта эксплуатационного персонала с токоведущими частями ВРК. Габаритные размеры крышек выводов приведены на рисунке 8.







Рисунок 1 – Схема установки дополнительного полюса




а) BPK 160A – 250A



б) BPK 315A – 400A




в) BPK 630A – 800A



г) BPK 1000A – 1600A

Рисунок 2 – Габаритные размеры ВПК с установленной рукояткой прямого управления



Габарит ВРК	Длина рукоятки (L), мм	Переходник (B), мм
160-250	65	6
315-400	95	12
630-800	125	12
	145	12
	175	12
1000-1600	200	12

Рисунок 3 – Габаритные размеры рукоятки дистанционного управления




Рисунок 4 – Схема блокировки рукоятки замком




Рисунок 5 – Процедура монтажа рукоятки дистанционного управления






Рисунок 6 – Процедура монтажа межфазной перегородки



а) Для ВРК 630А – 800А

б) Для ВРК 1000А – 1600А

Рисунок 7 – Габаритные размеры межфазных перегородок




а) Крышка выводов низкая
160-250А

б) Крышка выводов высокая
160-250А

в) Крышка выводов низкая
315-400А

Рисунок 8 – Габаритные размеры крышек выводов (лист 1 из 2)




г) Крышка выводов
высокая 315-400А

д) Крышка выводов
низкая 630-800А

е) Крышка выводов
высокая 630-800А

Рисунок 8 – Габаритные размеры крышек выводов (лист 2 из 2)



1 – установить крышки в пазы
2 – протолкнуть до упора

Рисунок 9 – Процедура монтажа крышек выводов