



Общество с ограниченной ответственностью «КВЕРС»

ИНН 7743282750 КПП 774301001 ОГРН 1187746947860

125438, г. Москва, ул. Михалковская, дом № 63Б, строение 2, помещение XXI комната IT

Исх _____ от _____

Генеральному директору

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

Забелину А.Н.

Во втором полугодии 2022 года в цехе производства РТИ компании КВЕРС были установлены и прошли опытную эксплуатацию автоматические выключатели ARMAT серии M06N на токи от 6 до 25А, количество полюсов 1 и 2, а так же Выключатель дифференциального тока R10N 2P 25А 30мА тип АС IEK.

За время опытной эксплуатации, были отмечены следующие особенности:

- Сразу во время монтажа, было отмечено отсутствие перекосов после подключения шины, что говорит о высокой жесткости и надёжности корпуса.
- Понравился высокий допустимый момент затяжки клемм, что снижает риск возникновения перегрева в местах подсоединения проводников.
- Четкое включение с мгновенным замыканием контактов, что исключает преждевременное подгорание контактов.
- За время эксплуатации полностью отсутствовали ложные срабатывания.
- Так же нами было отмечена возможность подключения шин типа FORK с нижней стороны, пока этим не воспользовались, но данная особенность будет обязательно учтена при проектировании следующих электрощитов.

Таким образом, после почти полугодовой опытной эксплуатации, мы сделали вывод, что новая серия ARMAT ГК ИЭК отвечает всем требованиям безопасной эксплуатации электроустановок и будет в дальнейшем нами использоваться.

Выражаю благодарность ГК ИЭК предоставленные образцы оборудования.

Главный энергетик

Иванчихин А.И.