




[illegible]

Марка ноз	Арматура	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме чение
		<u>Железобетонные элементы</u>			
СВ105*		Стояка СВ105(СВ110) проект шифр НТЛ-0715(НТЛ-0815)	2	1175	
Г-3и		Опорно-анкерная плита Г-3и НТЛ-35.0016-31	2	110	
		<u>Столбные конструкции</u>			
1		Кронштейн И* НТЛ-35.0016-36	1	6,8	
2		Стяжка Г11 НТЛ-35.0016-34	2	7,7	
3		Заземляющий проводник ЗПБ НТЛ-35.0016-43	1,2	0,5	м
		<u>Линейная арматура</u>			
4	УЗА-Л50	Лента бандажная металлическая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	4	0,11	
5	УЗА-51-100	Скрепка СК-20	4	0,031	
6	УКА-12-1500-4000	Кронштейн анкерный КАМ-4000	1	0,27	
7	УКА-12-2-200	Кронштейн анкерный КАБ-200**	2	0,02	
8	УЗА-14-050-070-1500	Жаким анкерный ЗАН 50-70/1500 для СИП с нулевой жилой 50-70 мм ² (ЗАН 70-95/2200 с жилой 95 мм ²)	2	0,40 (0,65)	
9	УЗА-14-016-025-S	Жаким анкерный ЗАБ 16-25 для СИП 2х16 - 2х25	4	0,14	
10	УЗА-11-002-035	Жаким ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для ответвления от магистральной 95 мм ² с отб.до 35 мм ²	8	0,12	
		Жаким ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для ответвления от магистральной 120 мм ² с отб.до 95 мм ²		0,33	
11	УЗSG-16-S10-120-S25-95	Жаким ЗСПП 35-120/25-95 для ЗПБ	1	0,25	
12	УЗА-11-035-0150-1	Жаким ЗОИ 35-150/35-150 для фазных жил СИП***	4	0,33	
13	УЗА-11-025-095	Жаким ЗОИ 25-95/25-95 для нулевой жилы СИП***	1	0,12	
14	УЗР-11-S06-S095	Жаким плоскочный ЗП 6-95/6-95	3	0,1	
15	УНН21-06-180-100	Хомут для СИП ХС-180, д 10-45 мм, для СИП 35-95 мм ²	6	0,026	
		Хомут для СИП ХС-260, д 26-66 мм, для СИП 120 мм ²		0,036	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.Инв. N



Ответвления к вводу в здания в две стороны от ВЛ проводов СИП



в две стороны
2х2 жилы СИП

Чертеж выполнен на 2 листах.
Общий вид см. лист 1.

Изм.	Лист	N	году	Подп.	Дата	Лист
						2

ASIP-BET-OPR-441-23-09