



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
ул. Окружная 6,
г. Череповец, Вологодская область,
Россия, 162600
тел.: (818) 33-84-66
факс: (818) 33-83-00

Расчетный счет 40702838938010000000 в
офисе "Череповецкий" ОАО "ВТБ Сетевое-Земля"
г. Череповец
БИК 044735384
Корреспондентский счет 40702838938010000000 в

ИНН/КПП 333801/333801001
ОГРН 1043301007613

№ 418 от 25.05.2016

В компанию IEK

ОТЗЫВ

В марте 2016 года в ООО «Череповецкая электросетевая компания» был предоставлен счетчик электрической энергии STAR 301/1 R2-10(100)Э для тестирования в электросетях компании.

Электросчетчик был установлен в сети 0,4 кВ с превышающими нормативные значения гармоническими составляющими напряжения ($n = 11, 15, 16, 18, 20-25, 27, 28, 30, 32-40$). До этого на всех устанавливаемых ранее электронно-механических счетчиках разных производителей выходил из строя блок питания.

Через месяц эксплуатации электросчетчик был проверен на месте установки «Прибором энергетика Энергомера СЕ 602-100К». Замеры показали, что вышеуказанный электросчетчик даже в сети с повышенным напряжением (за счет присутствия высших гармоник напряжения) сохранил работоспособность и свои заявленные производителем характеристики.

С уважением,

Генеральный директор

ООО «Череповецкая электросетевая компания»

А.Л.Черняев

