


[illegible]

Марка поз.	Арматура	Наименование обозначение	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Железобетонные элементы			
СВ95*		Стояка СВ95 проект шифр НТЛ-0615.95	2	900	
Г-3и		Опорно-анкерная плита Г-3и НТЛ-35.0016-31	2	110	
		Стальные конструкции			
1		Кронштейн у4 НТЛ-35.0016-36	1	6,8	
2		Стяжка Г1 НТЛ-35.0016-34	2	7,7	
3		Заземляющий проводник ЭП6 НТЛ-35.0016-43	2,0	0,5	м
		Плиты для арматуры			
4	УЗА-Л50	Плита бандажная металлопластиковая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	7	0,11	
5	УЗА-51-100	Средне СК-20	7	0,01	
6	УКА-31-016-D95	Комплект промежуточной подвески КОТИМ 1500	2	0,50	
7	УКА-12-1500-4000	Кронштейн анкерный КАМ-4000	1	0,27	
8	УКА-12-2-200	Кронштейн анкерный КАБ-200*	1	0,02	
9	УЗА-14-D50-D70-1500	Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 для СИП с нулевой жилой 50-70 мм ² (ЗАН 70-95/2200 с жилой 95 мм ²)	1	0,40 (0,65)	
10	УЗА-14-D16-D25-S	Зажим анкерный ЗАБ 16-25 для СИП 4х16 - 4х25		0,14	
	УЗА-14-D16-D35-1000	Зажим анкерный ЗАН 16-35/1000 для СИП 25÷35, (ЗАН50-70/1500 для СИП 50÷70)	1	0,40	
11	УЗА-11-D02-D35	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для ответвления от магистрали го 95мм ² к отв.го 35мм ²		0,12	
	УЗА-11-D35-D150-1	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для ответвления от магистрали го 120 мм ² к отв.го 95 мм ²	4	0,33	
12	УЗSG-16-S10-120-S25-95	Зажим ЗСПП 35-120/25-95 для ЭП6	2	0,25	
13	УЗР-11-S06-S095	Зажим плоский ЭП 6-95/6-95	3	0,1	
14	УНН21-D6-180-100	Хомут для СИП ХС-180, d 10-45 мм, для СИП 35-95мм ²		0,026	
	УНН21-D9-260-100	Хомут для СИП ХС-260, d 26-66 мм, для СИП 120мм ²	6	0,036	

Ответвление к вводу в здания в одну сторону от
ВЛ проводов СИП





Схема ответвлений к вводу в здания
в одну сторону
4х жил СИП



Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаим. Инв. N

Изм.	Лист	N	году	Подп.	Дата	ASIP-BET-OPR-432-12-16	Лист
							2