


[illegible]

\* При установке внутреннего зажима ЗАН 50-70/1500 кронштейн КАБ-200 следует заменить на кронштейн КАБ-4000 с разбавлением одного штифта поз.8 и убавля поз.9.

1. Крепление кронштейна поз.1 должно выполняться в прочной стене здания.

Разрешающая нагрузка крепления не менее 4 кН(400 даН).