

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.372.Н.00033**

(номер сертификата соответствия)

35597

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ИЭК ХОЛДИНГ», ОГРН: 1077761125628
Юридический адрес: 142100, Россия, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457.
Фактический адрес: 301030, Россия, Тульская область, Ясногорский район, город Ясногорск, улица П. Добрынина, дом 1-Б. Телефон: +7 495 542 22 22, адрес электронной почты: info@iek.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ИЭК ХОЛДИНГ», ОГРН: 1077761125628
Юридический адрес: 142100, Россия, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457.
Фактический адрес: 301030, Россия, Тульская область, Ясногорский район, город Ясногорск, улица П. Добрынина, дом 1-Б. Телефон: +7 495 542 22 22, адрес электронной почты: info@iek.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Столица Стандартов» (ОС ООО «Столица Стандартов»), Адрес: 111116, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Энергетическая, д. 4, подв. №0, помещ. I, ком. 2, офис 6, тел. 8 (495) 248-36-38, ОГРН 1187746653555, Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.372 от 15.06.2023 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Огнестойкие кабельные линии (электропроводки) систем противопожарной защиты в составе согласно Приложению № 1 на 2 листах (бланки №№ 008696, 008697), изготавливаемые по рабочей документации 1175ЮНПП-Р-03001-ЭОМ «Внутренние инженерные системы электроосвещение и электрооборудование». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, на соответствие которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний». Время сохранения работоспособности согласно Приложению №2 на 1 листе (бланк № 008698).

код ОКПД 2
27.32.13
код ТН ВЭД
8544 42

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ССТ23-09-01/1 от 01.09.2023 г., ИЛ ООО «Столица Стандартов», свидетельство НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.372 от 15.06.2023 г., 141401, Россия, Московская обл., г. Химки, ул. Рабочая, дом 2а, корпус 57

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в качестве доказательств соответствия продукции требованиям)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RUSEXP-RU-000220 от 28.07.2022 г. выдан ОС ООО «Русский Эксперт», пер.№ RA.RU.13НА78.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 01.09.2023 г. по 31.08.2028 г.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
Эксперт (эксперты)

(подпись)
(подпись)

Парфирова С.Ю.**Егиян М.А.**

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.pf



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

Лист 1

приложение к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.372.Н.00033

(номер сертификата соответствия)

008696

(учетный номер бланка)

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 034(ОКПД 2) Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции
27.32.13 8544 42	Огнестойкие кабельные линии (электропроводки) систем противопожарной защиты изготавливаемые по рабочей документации 1175ЮНГП-Р-03001-ЭОМ «Внутренние инженерные системы электроосвещения и электрооборудование», в составе:
	1) Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66 кВ, с количеством токоведущих жил от 3 до 5, номинальным сечением от 1,5 до 50мм ² , марок: ППГнг(А)-FRHF 3x1,5 - 0,66, ППГнг(А)-FRHF 3x2,5 - 0,66, ППГнг(А)-FRHF 3x4 - 0,66, ППГнг(А)-FRHF 5x4 - 0,66, ППГнг(А)-FRHF 5x6 - 0,66, ППГнг(А)-FRHF 5x10 - 0,66, ППГнг(А)-FRHF 5x16 - 0,66, ППГнг(А)-FRHF 5x25 - 0,66, ППГнг(А)-FRHF 5x35 - 0,66, ППГнг(А)-FRHF 5x50 - 0,66, выпускаемые по ТУ 3500-004-24076870-2014
	2) Системы кабельных лотков металлических перфорированных и неперфорированных для электропроводок товарного знака ИЕК, номинальным размером от 50x100 до 100x600, номинальной толщиной от 0,7 до 1,2 мм, артикулов CLN10-100-500-3, CLP10-100-100-3, CLP10-050-100-3, CLP10-100-200-3, CLP10-100-400-3, CLP10-100-500-3, CLP10-100-600-3, CKR01-0-100-100, CKR01-0-100-500, CLP1T-100-600, CLP1T-100-500, CLM50D-OTG-100-100, CLM50D-OTG-100-500, CLP1H-100-300, CLP1H-100-400, CLP1Z-GP, CLM40D-PSR-100, CLP1SH-100, CLP2P-100-100, CLP2P-100-200, CLP2P-100-500, CLP1N-100-500, CLP1V-100-500 выпускаемые по ТУ 27.33.13-002-83135016-2017
	3) Системы кабельных лотков металлических лестничных для электропроводок товарного знака ИЕК, номинальным размером от 80x500 до 100x600, артикулов CLM40-100-500-3-120, CLM40-100-600-3-120, CLM40-080-500-3-120, CRT04-4-100-500, CPV06-4-100-600, CLM40D-PL, CPG04-4-90-100-600 выпускаемые по ТУ 27.33.13-003-83135016-2017
	4) Трубы гладкие жёсткие из поливинилхлорида, товарного знака ИЕК, диаметром от 20 до 50 мм, артикулов CTR10-020-K41-093I, CTR10-025-K41-060I, CTR10-032-K41-030I, CTR10-050-K41-015I, CTR10-050-K41-015I выпускаемые по ТУ 27.33.14-001-83135016-2017, ТУ 2248-001-57453845-2009
	5) Трубы гибкие гофрированные из поливинилхлорида, товарного знака ИЕК, диаметром от 20 до 63 мм артикулов CTG20-20-K41-100I, CTG20-20-K41-100I, CTG20-25-K41-050I, CTG20-25-K41-050I, CTG20-32-K41-025I, CTG20-40-K41-015I, CTG20-40-K41-015I, CTG20-50-K41-015I, CTG20-50-K41-015I, CTG20-63-K41-015I выпускаемые по ТУ 27.33.14-002-83135016-2017, ТУ 2248-001-57453845-2009,
	6) Кабель-каналы, габаритными размерами от 60x40 до 100x40, артикулов 01782, 01780 выпускаемые по ТУ 3449-009-47022248-2010



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)
(подпись)

Парфирова С.Ю.

Егиян М.А.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

Лист 2

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.372.Н.00033
(номер сертификата соответствия)

008697
(учетный номер бланка)

Приложение №1



Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 034(ОКПД 2) Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции
27.32.13 8544 42	Огнестойкие кабельные линии (электропроводки) систем противопожарной защиты изготавливаемые по рабочей документации 1175ЮНГП-Р-03001-ЭОМ «Внутренние инженерные системы электроосвещение и электрооборудование», в составе: 7) Коробки распаячные огнестойкие ПС товарного знака IEK, артикулов UKF30-100-100-050-4-4-09, UKF20-100-100-050-6-4-09, UKF30-100-100-050-6-4-09, UKF30-100-100-050-6-4-09 выпускаемые по ТУ 3464-001-86833092-2008 8) Консоли артикулов, CLM50D-CSO-41-41-02, CLM50D-CSO-41-41-04, CLM50D-CSO-41-41-05, CLM50D-CSO-41-41-05, CLM50D-CSO-41-41-05, CLM50D-CSO-41-41-05, CLM50D-CSO-41-41-06, CLM50D-CSO-41-41-06, CLM50D-CSO-41-41-06, CLM50D-CSO-41-41-06; крепления приварное, артикулов CLM50D-PKS-150-40-BS, CLM50D-PKS-150-40-BS, CLM50D-PKS-150-40-BS; подвесы потолочные, артикулов CLM50D-KPS-41-41-10, CLM50D-KPS-41-41-10, CLM50D-KPS-41-41-20, CLM50D-KDS-41-21-10, CLM50D-KDS-41-21-04, CLM50D-KDS-41-21-04; профили, артикулов, CLP1S-41-41-10-25, CLP1S-41-41-12-25, CLP1S-41-41-15-25, CLP1S-41-41-04-25, CLP1S-41-41-08-25, скобы, артикулов CMAT11-19-010, CMAT11-25-010, CMAT11-31-100, CMAT11-38-100, CMAT11-48-050, ET-MP40D-SD-060-01-050; повороты открывающиеся на 90 градусов, артикулов СТА10D-CIG20-K41-050, СТА10D-CIG25-K41-050; муфта соединительная для жестких труб, артикулов СТА10D-GIG20-K41-100, СТА10D-GIG25-K41-050, кронштейны, артикула CLP1Q-050; держатели для труб, артикулов СТА10D-CT20-K41-100, СТА10D-CT25-K41-100; держатели хомутные для труб, артикулов СТА10MP-CFC20-K41-100, AT-50140-030, 010-50, K01163



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


(подпись)

(подпись)

Парфирова С.Ю.

Егиян М.А.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

Лист 3

приложение к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ _____ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.372.Н.00033

(номер сертификата соответствия)

008698

(учетный номер бланка)

Приложение №2

Сохранение работоспособности кабельной линии в условиях пожара

Кабельные изделия/ Способ монтажа	Монтаж с применением комплектующих согласно Приложению №1, пункт 2 и необходимых монтажных элементов, согласно Приложению №1, пункт 8, в соответствии с рабочей документацией 1175ЮНГП-Р-03001-ЭОМ)	Монтаж с применением комплектующих согласно Приложению №1, пункт 3 и необходимых монтажных элементов, согласно Приложению №1, пункт 8, в соответствии с рабочей документацией 1175ЮНГП-Р-03001-ЭОМ)	Монтаж с применением комплектующих согласно Приложению №1, пункт 4 и необходимых монтажных элементов, согласно Приложению №1, пункт 8, в соответствии с рабочей документацией 1175ЮНГП-Р-03001-ЭОМ)	Монтаж с применением комплектующих согласно Приложению №1, пункт 5 и необходимых монтажных элементов, согласно Приложению №1, пункт 8, в соответствии с рабочей документацией 1175ЮНГП-Р-03001-ЭОМ)	Монтаж с применением комплектующих согласно Приложению №1, пункт 6 и необходимых монтажных элементов, согласно Приложению №1, пункт 8, в соответствии с рабочей документацией 1175ЮНГП-Р-03001-ЭОМ)
	Время сохранения работоспособности, мин				
Кабельные изделия согласно Приложению №1, пункт 1, с применением коробок распаячных согласно Приложению №1, пункт 7	90	90	90	90	90
Кабельные изделия согласно Приложению №1, пункт 1, без коробок распаячных	90	90	90	90	90



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

Парфирова С.Ю.

Егиян М.А.