

# ООО "Энергомастер"

## Отзыв Муфты производства ИЕК

Муфта концевая КНтп с наконечниками 3х70\120 с\н пайкой.

Монтаж производился по инструкции, на кабель ААБл 3х70 6 кВ. При монтаже явных недостатков нет. Припой А, припой марки ПОС-30 достаточно для полноценной пайки заземления, Герметика для заматывания заземления достаточно, сам герметик мягкий и легко монтируется. Перчатки и трубки усаживаются легко и плотно, дополнительных усилий и нагрева не требуется. При нагреве материала явного изменения цвета, целостности не происходит (появление пор, трещин). При монтаже наконечников желательны наконечники с продольным расположением болтовых зажимов.

В общем комплектность муфты достаточно хорошее, качество материала для монтажа хорошее, монтируемый кабель прошел высоковольтное испытание.

Муфта соединительная Стп 10 кВ 3х70-120 с гильзами


Монтаж производился на кабель ААБл 3х70 6 кВ. При монтаже явных недостатков нет. Монтаж произведен по инструкции, материала для припоя, герметизации достаточно. Термоусаживаемый материал монтируется достаточно легко и быстро. Гильзы монтировались очень плотно обеспечив хороший зажим на жилах кабеля.

В общем комплектность муфты достаточно хорошее, качество материала для монтажа хорошее, монтируемый кабель прошел высоковольтное испытание.

Монтаж производился сертифицированными специалистами с многолетним стажем

Черепанов Г.А  
Поляков Д.В.

Директор ООО «Энергомастер»



(подпись)

Черепанова А.А.

Исполнитель: Черепанова Г.А  
Тел.: 8-4212-94-20-24  
Тел.: 8-4212-543-777

