

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU.C-CN.LB68.B.01525/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ИЭК ХОЛДИНГ» (ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»).

Адрес юридического лица (место нахождения): 142100, Россия, Московская область, город Палкин, проспект Ленина, дом 107/09, офис 437.

ОГРН 1077761125628, ИНН 77-0635872, телефон: +74955422222, адрес электронной почты: info@iek.ru.

Аккредитован договор № 2015-04-06/2 от 06.04.2015 г.; Дополнительное соглашение к Аккредитованному договору №2015-04-06/2 от 28.12.2020 г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ningbo Handan Cable Co., Ltd.

Адрес юридического лица (место нахождения): Ketai, No 1999 Cidong Road, Binhai development district, Cui, Zhejiang, 315311.

Координаты системы ГЛОНАСС: 30.139397, 121.556006.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания», место нахождения 121596, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ГОРБУНОВА УЛ., Д. 12, К. 2, СТР. 14, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ. 1 КОМНАТА 4 (14298), ОГРН 1117746604502, ИНН 77-0846093, адрес места осуществления деятельности 115054, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ДУБНИНСКАЯ, д. 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.111ПБ68, телефон +74954813348, адрес электронной почты info@pfk.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели связи симметричные парной скрутки (витая пара), не распространяющие горение, с медными однопроволочными жилами, по номинальному напряжению до 48 В, товарного знака «GENERIC», с изоляцией из полиэтилена высокой плотности, в оболочке из поливинилхлорида, или полимерной композиции, не содержащей галогенов, артикула и типа согласно Приложению №1 на 1 листе, выданным в соответствии Технической документацией изготовителя.

Серийный выпуск

код ОКПД 2 27.32.13.154

код ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 290 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-970/97-2023 от 24.07.2023 г., выданного Исполнительной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ППБ.RU.ИП99). Акта анализа состояния производства № 04-ОС/01-08/22 от 15.03.2023 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.111ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п.п. 5.2, 5.3, 5.5. Показатели пожарной опасности согласно Приложению №2 на 1 листе. Хранение кабелей осуществляется в упаковке изготовителя в помещении с естественной вентиляцией и при отсутствии в воздухе кислорода, целюлозы и других химических активных примесей. Температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 60°C. Верхнее значение относительной влажности воздуха 98% при плюс 35°C. Срок службы – 15 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 25.07.2023 по 24.07.2028



Руководитель
(подпись, печать, наименование) органа по
сертификации

Заместитель-аудитор
(подпись, печать)

(подпись)

Григорьев Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хасова Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии записей в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <http://pub.fsa.gov.ru/ru/ru/certificate/view/2288002/bazefno>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01525/23

На продукцию, выдаваемой обязательной сертификацией

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иные условия обозначения, присвоенные изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым контролируется продукция
27.32.13.154	8544 49 200 0	Кабели типа симметричные парной скрутки (жгуты пары), не распространяющиеся горючие, с медными однопроволочными жилами, из номинальное напряжение до 48 В, теплого тона «GENTRECA»: - не распространяющиеся горючие при групповой прокладке, с 2 парами однопроволочных медных изолированных жил, номинальным диаметром 0,48 мм, с изоляцией из полиолефина высокой плотности, в оболочке из полиэфирной композиции, не содержащей галогенов, неармированный, категория SE, тип U/UTP, артикулы BC1-CSE03-128-105-G, (использование n(A)-HF); - не распространяющиеся горючие при групповой прокладке, с 4 парами однопроволочных медных изолированных жил, номинальным диаметром 0,48 мм, с изоляцией из полиолефина высокой плотности, в оболочке из полиэфирной композиции, не содержащей галогенов, неармированный, категория SE, тип U/UTP, артикулы BC1-CSE04-128-105-G (использование n(A)-HF); - не распространяющиеся горючие при групповой прокладке, с 2 парами однопроволочных медных изолированных жил, номинальным диаметром 0,48 мм, с изоляцией из полиолефина высокой плотности, в оболочке из полиэфирной композиции, не содержащей галогенов, неармированный, категория SE, тип U/UTP, артикулы BC1-CSE04-128-100-G, BC1-CSE04-128-105-G (использование n(A)-HF); - не распространяющиеся горючие при одиночной прокладке, с 4 парами однопроволочных медных изолированных жил, номинальным диаметром 0,48 мм, с изоляцией из полиолефина высокой плотности, в оболочке из поливинилхлорида, неармированный, категория SE, тип U/UTP, артикулы BC1-CSE04-111-303-G; - не распространяющиеся горючие при одиночной прокладке, с 1 парой однопроволочных медных изолированных жил, номинальным диаметром 0,48 мм, с изоляцией из полиолефина высокой плотности, в оболочке из поливинилхлорида, неармированный, категория SE, тип U/UTP, артикулы BC1-CSE01-111-303-G; - не распространяющиеся горючие при одиночной прокладке, с 2 парами однопроволочных медных изолированных жил, номинальным диаметром 0,48 мм, с изоляцией из полиолефина высокой плотности, в оболочке из поливинилхлорида, неармированный, категория SE, тип U/UTP, артикулы BC1-CSE03-111-100-G, BC1-CSE02-111-305-G; - не распространяющиеся горючие при одиночной прокладке, с 4 парами однопроволочных медных изолированных жил, номинальным диаметром 0,48 мм, с изоляцией из полиолефина высокой плотности, в оболочке из поливинилхлорида, неармированный, категория SE, тип U/UTP, артикулы BC1-CSE04-111-305-G, BC1-CSE04-111-100-G, BC1-CSE04-111-305-G; - не распространяющиеся горючие при одиночной прокладке, с 2 парами однопроволочных медных изолированных жил, номинальным диаметром 0,48 мм, с изоляцией из полиолефина высокой плотности, в оболочке из поливинилхлорида, неармированный, категория SE, тип U/UTP, артикулы BC1-CSE01-111-303-G; - не распространяющиеся горючие при одиночной прокладке, с 4 парами однопроволочных медных изолированных жил, номинальным диаметром 0,48 мм, с изоляцией из полиолефина высокой плотности, в оболочке из поливинилхлорида, неармированный, категория SE, тип U/UTP, артикулы BC1-CSE04-111-305-G	Техническая документация изготовителя



Руководитель
(подпись руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(подпись эксперта-аудитора)

(подпись)

(подпись)

Гредей Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU С-СН.ПБ68.В.01535/23

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.2	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Предельное распространение горения кабельного изделия при одиночной прокладке (ПРГО) - О1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 60332-2-3-2011 для кабелей в оболочке из поливинилхлорида
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.3	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Предельное распространение горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) по категории А - П1В в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 для кабелей в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.5	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) - 1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 61034-2-2011 для кабелей в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов



Руководитель
(подпись руководителя) органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(подпись эксперта-аудитора)

(подпись)

Григорьев Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хасан Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)