



**Чебаркульская
птица**

Общество с ограниченной ответственностью
«Чебаркульская птица» (ООО «Чебаркульская птица»)

Мичурина ул., д. 3, п. Тимирязевский,
Чебаркульский р-н, Челябинская обл., 456404

тел. (35168) 7-18-13, факс: (35168) 7-15-61
<http://www.chpt.ru>, e-mail: chebird@chpt.ru

ОКПО 71703490, ОГРН 1047409500434,
ИНН/КПП 7420008157/741501001

10 октября 2025г. № 507
На № _____ от _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЗЫВ

В рамках эксплуатации электротехнического оборудования сообщая о результатах внедрения следующих изделий:

DRV080-A4-001-1-1510	DRIVE Эл.двиг. 3ф АИР 80А4 380В 1,1кВт 1500об/мин 1081 IEK
LDSP0-1472-36-5000-K01	PRO Светильник ДСП 1472 36Вт 5000К IP69 РММА IEK

Электродвигатель для туннельного вентилятора

Произведена установка электродвигателя на вентиляционную систему птичника. В процессе монтажа выявлены следующие характеристики: Простота установки и подключения, стабильный запуск без рывков, нормальные показатели вибрации и шума, соответствие потребляемой мощности паспортным данным.

В ходе эксплуатации двигатель продемонстрировал: Стабильную работу в номинальном режиме, отсутствие перегрева, соответствие заявленным техническим характеристикам

Светильник ДСП 1472

Установлен в галерее с агрессивной химической средой.

Результаты испытаний: Успешное прохождение теста на герметичность (мойка под высоким давлением), сохранение светотехнических характеристик, стабильная работа при диммировании, возможность регулировки цветовой температуры

Выводы и рекомендации:

1. Оборудование полностью соответствует заявленным техническим характеристикам.
2. Рекомендуются к применению в сельскохозяйственных помещениях.
3. Планируем использование при реконструкции существующих объектов.
4. Готовы к дальнейшему сотрудничеству по поставкам данного оборудования.

Главный энергетик ООО «Чебаркульская птица»

А.Р. Захаров