




АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛГИПРОМЕЗ»



620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 60а, телефон/факс: (343) 375-69-63
факс: (343) 375-69-63, <http://www.uralgipromez.ru>, e-mail: info@uralgipromez.ru
ОКПО 00188274, ОГРН 1026604933574, ИНН/КПП 6660000128/667001001

О применении преобразователя частоты Control H800

Предоставленный для ознакомления преобразователь частоты был применен в приводе насоса системы водоснабжения и в приводе конвейера. Преобразователь зарекомендовал себя с положительной стороны.

При настройке и в ходе эксплуатации было выявлено:

- Легкий монтаж силовых и контрольных кабелей.
- Простота настройки преобразователя с лицевой панели.
- Легкий доступ для обслуживания системы вентиляции преобразователя.
- Уровень гармоник на стороне питающей сети – в соответствии с ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».
- Большой функционал защит.
- Достаточное количество входов-выходов.
- Описание настройки ПИД регулятора в руководстве должно быть более развернуто.
- Не раскрыта заявленная функция – торможение кинетической энергией.

Нач. отд. ЭМП

Д.Н. Томашевский