



Филиал «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

426004, УР, г. Ижевск, ул. Советская, д. 30

Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Нижнем Новгороде
г. Нижний Новгород
ИНН 5260200603 КПП 183502001 р/с 40702810000012902003
к/с 30101810700000000764

БИК 042202764

На основании вашей заявки на проверку счетчиков было проведено тестирование счетчиков Star производства компании IEK.

В процессе проверки выявлено следующее соответствие и не соответствие технических данных:

102/1 С3-10(100)М 1 фазный

Класс точности - 1 соответствует

Номинальное напряжение, В- 230- соответствует

Полная потребляемая мощность в цепях напряжения, В.А (Вт)- 9- соответствует

Максимальный ток, А-100 А- не перегружались

Самоход -отсутствует

302/1 С4-10(100)М 3 фазный

Класс точности - 1 соответствует

Номинальное напряжение, В- 230- соответствует

Полная потребляемая мощность в цепях напряжения, В.А (Вт)- 9- соответствует

Максимальный ток, А-100 А- не перегружались.

Самоход -отсутствует

Счетчики соответствуют ГОСТ 31818.11, ГОСТ 31819.21

Инженер норм соответствия

Киреев В.А.