

# Общество с ограниченной ответственностью «Уссурэлектромонтаж»

692502 г. Уссурийск ул. Штабского,1

Тел. 35-91-67, 35-92-03

Исх. № б/н

от «05» декабря 2016 года

Технико-коммерческому инженеру группы  
компаний ИЕК

Круглову В.Д.

При проведении сравнительного анализа и эксплуатации муфт КВТП, КНТП были выявлены следующие особенности данного изделия:

- ✓ Муфты отличаются высоким качеством термоусаживающего материала, а именно перчатка, трубка и т.д);
- ✓ На каждую фазную жилу осаживается не одна трубка ТУТ, а две, при монтаже время значительно не увеличивается;
- ✓ Плюсом является наличие в комплектности технической салфетки, изоленты ПХВ, болтовых наконечников.

При монтаже принципиальных отличий от муфт других производителей не наблюдается.



Генеральный директор \_\_\_\_\_

Ковтун С.Ю.