

Основные сведения об изделии

Корпус металлический ЩУРв IP31 серии TITAN товарного знака IEK (далее – корпус) предназначен для дальнейшей сборки низковольтных и слаботочных щитов учётно-распределительного типа.

Корпус должен устанавливаться в помещениях с невзрывоопасной средой, не содержащей токопроводящей пыли и химически активных веществ.

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха: от минус 60 °C до плюс 40 °C;
- относительная влажность воздуха (среднегодовое значение) – 75 % при температуре плюс 15 °C. Допускается влажность 98 % при температуре плюс 25 °C.

Корпус выпускается по техническим условиям YKM.001.2015 ТУ.

Технические данные

Основные технические данные приведены в таблице 1.

Расположение и размер защищаемого пространства соответствуют габаритным размерам корпуса.

Параметры, характеризующие способность рассеивать тепловую энергию, представлены в таблице 2.

Корпус сварной металлический с полимерным защитным покрытием.

Нижняя поверхность корпуса имеет окна для ввода проводов.

Дверца корпуса запирается на замок.

Внутри корпуса установлены: Т-образная монтажная рейка TH 35-7,5 по ГОСТ IEC 60715 для соответствующего количества электроаппаратов, элементы для крепления шин N и PE, оперативная панель.

Комплектность

Комплект поставки приведен в таблице 3.

Меры безопасности

Все работы по монтажу низковольтного комплектного устройства (НКУ) должны производиться специально обученным персоналом в соответствии с требованиями нормативно-технической документации в области электротехники.

Основную защиту обеспечивает оболочка, которая при нормальных условиях исключает контакт с опасными частями, находящимися под напряжением, и является частью цепи защиты.

Непрерывность цепи защиты от поражения электрическим током обеспечивается надёжным контактом между частями шкафа и присоединением шкафа к защитному проводнику.

Проверку цепей защиты должен провести изготовитель низковольтного комплектного устройства. Тепловые и динамические нагрузки, которые возможны на месте установки НКУ, должен проводить изготовитель НКУ.

При обнаружении неисправности незамедлительно прекратить эксплуатацию изделия.

При обнаружении неисправности во время гарантийного срока необходимо обратиться в организацию, где было приобретено изделие, или в представительство.

При обнаружении неисправности после гарантийного срока необходимо произвести замену корпуса на подобное или с улучшенными характеристиками.

Правила монтажа

Извлечь корпус из упаковки, положить на ровную горизонтальную поверхность.

Открыть дверцу корпуса, снять оперативную, затем монтажную панели.

Установить корпус в нишу и надёжно закрепить его.

Зачистить до основного металла и покрыть нейтральной смазкой контактные поверхности узлов заземления.

Установить требуемую электроаппаратуру и комплектующие внутри корпуса.

Для установки в корпус рекомендуется следующее оборудование:

- модульное оборудование с возможностью крепления на Т-образную монтажную рейку TH 35-7,5 по ГОСТ IEC 60715: автоматические выключатели для защиты от сверхтоков; выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, со встроенной / без встроенной защиты от сверхтоков, выключатели нагрузки;
- шины для подключения проводников L, N, PE, PEN;

- шины соединительные типа PIN, FORK;
- другое оборудование защиты и управления электроустановками с возможностью крепления на Т-образную монтажную рейку TH 35-7,5 по ГОСТ IEC 60715;
- счётки электроэнергии.

Наклеить знаки «Заземление» внутри корпуса рядом с узлами заземления, «Осторожно! Электрическое напряжение» — на дверцу.

Установить монтажную панель в корпус и выполнить внутренние электрические соединения.

Подключить вводные и отходящие проводники.

Установить оперативную панель.

Наклеить маркировочную этикетку и промаркировать группы.

Закрыть на ключ дверцу корпуса.

Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование корпуса допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения, попадания влаги и прямого солнечного света, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °C до плюс 50 °C.

Хранение корпуса осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 50 °C до плюс 50 °C и относительной влажности не более 75 % при температуре плюс 15 °C. Допускается влажность 98 % при температуре плюс 25 °C.

После вывода из эксплуатации изделие утилизируется как металлический лом.

Срок службы и гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации корпуса – 3 года со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

Срок службы корпуса – 15 лет. По истечении срока службы изделие утилизировано.

Basic product data

IP31 Metal enclosure for flush-mounted metering distribution board TITAN series IEK trademark (hereinafter referred to as the enclosure) is designed for further assembly of telecommunication and low-voltage metering and distribution boards.

The enclosure must be installed in rooms with a non-explosive environment that does not contain current-conducting dust and chemically active substances.

Operating conditions:

- ambient air temperature: from minus 60 °C to plus 40 °C;

- relative humidity of the air (average annual value) is 75 % at a temperature of plus 15 °C. A humidity of 98 % is allowed at a temperature of plus 25 °C.

Technical data

The main technical characteristics are given in the table 1.

The location and size of the protected space correspond to the overall dimensions of the enclosure.

The parameters characterizing the ability to dissipate thermal energy are presented in the table 2.

The enclosure is a welded metal structure with a polymer protective coating.

The lower surface of the enclosure has holes for entering wires.

The door of the enclosure is locked with a lock.

Inside the enclosure the following elements are installed: TH 35-7.5 T-shaped rail according to the IEC 60715 for the appropriate number of electrical devices, elements for mounting N and PE busbars, faceplate.

Completeness of set

The scope of delivery is shown in the table 3.

Safety measures

All installation work on low-voltage switchgear and controlgear assembly (assembly) must be carried out by specially trained personnel in accordance with the requirements of regulatory and technical documentation in the field of electrical engineering.

The main protection is provided by the enclosure which under normal conditions excludes contact with dangerous live parts, and is a part of the protection circuit.

The continuity of the electric shock protection circuit is ensured by a reliable contact between the enclosure parts and the connection of the enclosure to the protective conductor.

The manufacturer of the low-voltage switchgear and controlgear assembly must check the protection circuits. Thermal and dynamic loads that are possible at the installation site of the assembly must be carried out by the manufacturer of the assembly.

If a malfunction is detected, immediately stop using the product.

If a malfunction is detected during the warranty period, it is necessary to contact the organization where the product was purchased or the representative office.

If a malfunction is detected after the warranty period, it is necessary to replace the enclosure with a similar or improved characteristics.

Installation rules

Remove the enclosure from the package, put it on a flat horizontal surface.

Open the enclosure door, remove the faceplate and then the mounting plate.

Install the enclosure in the niche and fasten it securely.

Grind up to the base metal and cover the contact surfaces of the ground nodes with neutral grease.

Install the required electrical equipment and accessories inside the enclosure.

The following equipment is recommended for installation in the metal enclosure:

- modular equipment with the possibility of mounting on TH 35-7.5 rail according to the IEC 60715: circuit breakers for overcurrent protection; residual current operated circuit breakers with or without integral overcurrent protection, load break switches;

- busbars for connecting L, N, PE, PEN conductors;

- connecting PIN, FORK type busbars;

- other equipment for protection and control of electrical installations with the possibility of mounting on TH 35-7.5 T-shaped rail as per the IEC 60715;

- electricity meters.

Stick the signs "Grounding" inside the enclosure next to the ground nodes, and the signs "Caution, Electrical voltage" – on the door.

Install the mounting plate into the enclosure and perform internal electrical connections.

Connect the incoming and outgoing conductors.

Install the faceplate.

Stick a marking label and mark the groups.

Close the enclosure door.

Transportation, storage and disposal

Transportation of the enclosure is allowed by any type of covered transport that provides protection from mechanical damage, dirt, moisture ingress and direct sunlight, at ambient temperatures from minus 50 °C to plus 50 °C.

The enclosure is to be stored in the manufacturer's packaging in closed rooms with natural ventilation at an ambient temperature of minus 50 °C to plus 50 °C and a relative humidity of no more than 75 % at a temperature of plus 15 °C. A humidity of 98 % is allowed at a temperature of plus 25 °C.

After decommissioning, the product is to be disposed of as scrap metal.

Service life and manufacturer's warranty period

The warranty period of the operation of the enclosure is 3 years from the date of sale, provided that the consumer complies with the rules of installation, operation, transportation and storage.

The service life of the enclosure is 15 years. After the end of the service life, dispose of the product.

Бұйым туралы негізгі ақпарат

KZ
 IEK тауар белгісінің TITAN сериясының IP31 ЩУРв типті металл корпусы (бұдан ері – корпус) есепке алынған таратау типтігінде төмөн көрнек жөнен атсіз токты қалқаншаларын одан ері құрастыруға арналған.

Корпус құрамында ток өткізгіш шаш мен химиялық белсенді заттар жоқ жарылыс қаупі жоқ ортасы бар үй-жайларда орнатылады.

Пайдаланан шарттары:

- қоршаған ауынш температурасы: минус 60 °C-тан плюс 40 °C-қа дейін;
- ауынш салыстырмалы ылғалдылығы (орташа жылдық мәні) – плюс 15 °C температурада 75 %, плюс 25 °C температурада 98 % ылғалдылыққа рұқсат етіледі.

Корпус YKM.001.2015 ТШ техникалық шарттары бойынша шығарылады.

Техникалық деректер

Herілері техникалық деректер 1-кестеде көлтірілген. Қорғалатын кеңістіктің орналасуы мен мәлшері

корпустың жалпы өлшемдеріне сәйкес келеді.

Жылу энергиясын таратау қабілетін сипаттайтын параметрлер 2-кестеде көлтірілген.

Полимерлі қорғаныш жабыны бар дәнекерленген металл корпұс.

Корпұстың тәмемгі бетіндегі сымдарды енгізуге арналған тесіктер бар.

Корпұстың есігін құлыптаулы.

Корпұстың ішінде: Электр аппараттарының тиісті санына арналған IEC 60715 МЕМСТ бойынша Т-тәрізді TH 35-7,5 бағыттағыштары, Н және РЕ шиналарын бекітуге арналған элементтер, жедел панель орнатылған.

Жыныстықтылығы

Жеткізу жыныстығы 3-кестеде көлтірілген.

Қауіпсіздік шаралары

Тәмем вольттық жыныстық құрылғыны (ТЖҚҚ) монтаждау бойынша барлық құмыстарды электротехника саласындағы нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес арнайы оқытылған персонал жүргізуі тиіс.

Негізгі қорғауды қабық қамтамасыз етеді, ол қалыпты жағдайда қауіпті көрнеулі бөліктермен жаңасуды болдырымайды және қорғаның тізбегінің белгілі болып табылады. Электр тогының соғуынан қорғау тізбегінің үздіксіздігі шкафтың бөліктері мен шкафтың қорғаның өткізгішке қосылуы арасындағы сенімді байланыспен қамтамасыз етіледі. Қорғаның тізбектерін тексеруді тәмем вольттық жыныстық құрылғының өндірушісі жүргізуі көрек. ТЖҚҚ орнатура орында мүмкін болатын жылу және динамикалық жүктемелерді ТЖҚҚ өндірушісі жүргізуі көрек.

Егер ақау табылса, бүйімді пайдалануды дереу тоқтату көрек.

Кепілдік мерзімі кезінде ақаулық анықталған жағдайда, бүйім сатып алынған үйімға немесе өкілдікке жүгіну қажет.

Егер кепілдік мерзімінен кейін ақаулық анықталса, корпұсты ұқсас немесе жақсартылған сипаттамаларға ауыстыру қажет.

Монтаждау ережелері

Қантамадан корпұсты алып, тегіс көлденен өткес қою.

Корпұстың есігін ашып, жедел, содан кейін монтаждау панельдерін шешіп алған көрек. Корпұсты құбыска ортандып, оны мықтап бекіту көрек.

Негізгі металға дейін тазаланып және жерге түйіктау түрінен түйіспелі аландарын бейтарал майлағышпен жаба.

Жақетті электр аппаратуралын және жағдайтаушыларды орнату көрек.

Металл корпұска орнату үшін келесі жағдай ұсынылады:

- Т-тәрізді бағыттағышқа TH 35-7,5 бекіту мүмкіндігі бар модульдік жабдық (IEC 60715 МЕМСТ); асқын токтан қорғауга арналған автоматты ажыратқыштар; дифференциалды токпен басқарылатын автоматты ажыратқыштар, кірістірілген/кірістірілген токтан жоғары қорғаныссызы; жүктеме ажыратқыштары;

- L, N, PE, PEN өткізгіштерін қосуға арналған шиналар;

- PIN, FORK типті қосқыш шиналар;

- бекіту мүмкіндігі бар электр кондырғыларын қорғау және басқарудын басқа жағдайтары Т-тәрізді бағыттаушы TH 35-7,5 (IEC 60715 МЕМСТ);

- электр энергиясын есептегіштер.

Жерге түйіктау буындарының жаһына корпұстың ішінде «Жерге түйіктау», есікке «Абайланы!» Электр көрнеуі белгілерін жапсыру көрек.

Монтаждау панелін корпұска орнатып, ішкі электр жалғанымдарын орындау көрек.

Кірме және шықпа сымдарды жалғау көрек. Жедел панельді орнату көрек.

Таңбалагыш заттаңбаны желімдеп, топтарды таңбалашу көрек.

Корпұстың есігін кілтпен жабу көрек.

Тасымалдау, сақтау және көдеге жарату

Корпұсты тасымалдауга механикалық зақымданудан, ластанудан, ылғалдан, түсінен және тікелей күн сәулесінен қоргауды қамтамасыз ететін жабық көліктің кез келген түрімен, қоршаган ауа температурасы минус 50 °С-тан плюс 50 °С-қа дейін рұқсат етіледі.

Корпұсты сақтау қоршаган ауаның температурасы минус 50 °С-тан плюс 50 °С-қа дейін және салыстырмалы ылғалдаудың плюс 15 °С температурада 75 %-дан аспайтын табиги желдеткіші бар жабық үй-жайларда дайындаушының қамтамасында жүзеге асырылады. Плюс 25 °С температурада 98 % ылғалдаудың рұқсат етіледі.

Пайдаланудан шығарылғаннан кейін бүйім металл сыйықтары ретінде жойылады.

Қызымет мерзімі және дайындаушының кепілдіктері

Корпұсты пайдаланудың кепілдік мерзімі-түтүнушы пайдалану, сақтау, тасымалдау және монтаждау шарттарын сақтаған кезде сатылған күннен бастап 3 жыл.

Корпұстың қызымет ету мерзімі – 15 жыл. Қызымет мерзімі аяқталғаннан кейін бүйімді қедеге жарату.

Таблица / Table / Кесте 1

Наименование показателя / Parameter denomination / Көрсеткіштің атапу	Значения для корпуса / Values for enclosure / Корпұстың мәндері			
	ЩУРв-1/12	ЩУРв-3/12	ЩУРв-3/30	ЩУРв-3/48
Вид установки / Type of installation / Орнатура тури	Встраиваемый / Flush-mounted / Теншелептін			
Номинальный ток / Rated current / Номиналдық ток, A	≤ 125			
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529) / Degree of protection according to IEC 60529 / 14254 МЕМСТ (IEC 60529) бойынша қорғау дәрежесі	IP31			
Степень защиты от внешнего механического воздействия по ГОСТ IEC 62262 / The degree of protection against external mechanical impact according to IEC 62262 / IEC 62262 МЕМСТ бойынша сыртқы механикалық есерден қорғау дәрежесі	IK06			
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 / Climatic and placement category / 15150 МЕМСТ бойынша сыртқы және орналастыру санаты	УХЛ3 / NF3 (mild cold climate) / Орташа сүзүкли климат			
Максимальная статическая нагрузка на панель электросчетчика/оболочку / Maximum static load on the electric meter panel/enclosure / Электр есептегіш панелин/қабығына максималды статикалық жүктеңе, N	15/15	35/35	33/55	
Защитное покрытие / Protective coating / Қорғаныс жабдықы	Полиэфирная порошковая краска / Polyester powder paint / Полиэфир үнтақ болауы			
Цвет покрытия / Coating color / Жабын түсі	Указан на маркировочной этикетке / Indicated on the marking label / Таңбалашу жапсырылғасында көрсетілген			
Расположение вводных отверстий / Location of the inlet holes / Кіріс санылаударының орналасуы	Сверху/снизу / Top/bottom / Устінен/астынан			
Ремонтируемость / Repairability / Жөндеу жағамдылығы	Неремонтируем / Non-repairable / Жөндеуге жағамды			

Продолжение таблицы / Continuation of the table / Кестенің жалғасы 1

Наименование показателя / Parameter denomination / Көрсеткіштің атапу	Значения для корпуса / Values for enclosure / Корпұстың мәндері			
	ЩУРв-1/12	ЩУРв-3/12	ЩУРв-3/30	ЩУРв-3/48
Габаритные размеры корпуса / Overall dimensions of the enclosure / Корпұстың габариттері	Высота / Height / Биіктік	480	550	
	Ширина / Width / Ен	320	500	610
	Глубина / Depth / Тереңдік	165		
Масса (нетто) / Weight (net) / Салмағы (таза), kg	4,6	5,3	8,5	10,1

Таблица / Table / Кесте 2

Тип исполнение корпуса / Enclosure type / Корпұстың типі	Потеря эффективной мощности / Effective power loss / Тиімді күттән жоғалуы, W*	Δt0,5	Δt1,0
ЩУРв-1/12	80	51	61
ЩУРв-3/12	100	45	55
ЩУРв-3/30	115	46	54
ЩУРв-3/48	130	45	46

Примечания / Notes / Ескертке:

*Предполагаемая потеря эффективной мощности. / Prospective loss of effective power. / Тиімді күттән болқанды жоғалуы.

2 Δt0,5; Δt1,0 – повышение температуры внутри оболочки относительно 35 °С в середине и вверху оболочки соответственно. / temperature rise inside the enclosure relative to 35 °C in the middle and at the top of the enclosure, respectively. / қабықтың ортасында және жоғарығы жағында сәйкесінше 35 °С-қа қатысты қабық ішіндегі температуралың жоғарылауды.

Таблица / Table / Кесте 3

Наименование / Denomination / Атапу	Количество / Quantity / Саны, шт. / рес / дана. (зк., / copies)			
	ЩУРв-1/12	ЩУРв-3/12	ЩУРв-3/30	ЩУРв-3/48
Тип корпуса / Enclosure type / Корпұстың типі	1			
Корпус металлический / Metal enclosure / Металл корпұс				
Знак «Заземление» / «Grounding» sign / «Жерге косу» белгісі	2			
Знак «Осторожно! Электрическое напряжение» / «Caution! Electrical voltage» / «Абайланыз! Электр көрнеу» белгісі	1	2		
Табличка для маркировки электроаппаратов / Plate for marking electrical devices / Электр аппараттарын таңбалашу арналған тақтата	1	2 1/2	4	
Болт M6×25 / M6×25 bolt	1			
Гайка M6 / M6 nut / M6 сомын	1			
Шайба 6,01,019 / 6,01,019 washer / Тынырық 6,01,019	4			
Шайба 6,65Г / 6,65G washer / Тынырық 6,65Г	2			
Паспорт / Passport	1			
Упаковка / Package / Қантама	1			